



現状  
0.36

階	方向	配置 低減係数	劣化 低減係数	保有耐力 (kN)	必要耐力 (kN)	上部構造 評点	
2	X	1.00	0.70	45.72	41.26	1.10	
	Y	1.00		50.00		1.21	
1	X	0.75		34.72	94.80	×	0.36
	Y	1.00		57.46		×	0.60

上部構造評点	判定内容
1.5以上	倒壊しない
1.0以上1.5未満	一応倒壊しない
0.7以上1.0未満	倒壊する可能性がある
0.7未満	倒壊する可能性が高い

保有耐力 = 上部構造評点 × 必要耐力

現状



補強 改修をすると評点があがります。

評点分析

